



COMUNE DI PIEVE TORINA
Provincia di Macerata

Prot. n. 1700

Ord.n. 2 /2021

IL SINDACO

Vista la comunicazione prot. n.13273, pervenuta in data 05.02.2021 con cui il dipartimento di prevenzione dell'**A.S.U.R. Marche AREA VASTA n.3**, ha trasmesso i risultati delle analisi eseguite dal Servizio Acque, del Dipartimento Provinciale di Macerata dell'**ARPAM**, su campioni di acque prelevati nel comune di Pieve Torina;

Atteso che i risultati delle su indicate analisi indicano che i campioni di acqua prelevati presso la fontana pubblica del Capoluogo, non hanno i requisiti di conformità previsti dal D. Lgs 31/2001 e pertanto non sono potabili;

Ritenuto di dover emettere un'ordinanza cautelativa di divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto suindicato al fine di evitare pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini che utilizzano tale acquedotto;

Visto il comma 2 dell'art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

E' fatto divieto di utilizzare per uso potabile l'acqua proveniente dall'acquedotto comunale del **CAPOLUOGO**.

Pieve Torina, 05.02.2021

IL SINDACO
Dott. Alessandro Gentilucci